



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Эстра".  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, здание 30А, корпус 3, этаж 1. Основной государственный регистрационный номер: 1135476037168. Номер телефона: +73833640527. Адрес электронной почты: sale@rza-estra.ru.

**в лице** Генерального директора Тисленко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава **заявляет, что** Устройство микроконтроллерное для защиты и диагностики асинхронных электродвигателей с рабочим напряжением питания 0,4 кВ промышленной частоты: модели МКЗид-0,4-7-НП-I, МКЗид-0,4-7-НП-II Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Эстра". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, здание 30А, корпус 3, этаж 1. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-272-23566247-2025 "Устройство микроконтроллерное для защиты и диагностики состояния асинхронных электродвигателей с рабочим напряжением питания 0,4 кВ промышленной частоты МКЗид-0,4-7. Технические условия" код ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0 Серийный выпуск.

**соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

### Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 2904-05-01 от 29.04.2025, выданным Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "МераТех" (630102, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, дом 4, офис 409, помещение № 016); технического паспорта ТУ 3430-001-11861308-02 "УСТРОЙСТВО МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ДИАГНОСТИКИ асинхронных электродвигателей с рабочим напряжением питания 0,4 кВ промышленной частоты МКЗид-0,4-7-НП-I. Технический паспорт"; технического паспорта ТУ 3430-001-11861308-02 "УСТРОЙСТВО МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ДИАГНОСТИКИ асинхронных электродвигателей с рабочим напряжением питания 0,4 кВ промышленной частоты МКЗид-0,4-7-НП-II. Технический паспорт"; перечня стандартов, требованиям которых должно соответствовать устройство микроконтроллерное для защиты и диагностики асинхронных электродвигателей с рабочим напряжением питания 0,4 кВ промышленной частоты: модели МКЗид-0,4-7-НП-I, МКЗид-0,4-7-НП-II из Перечня стандартов, указанного в пункте 1 статьи 6 технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 01.04.2025; перечня стандартов, требованиям которых должно соответствовать устройство микроконтроллерное для защиты и диагностики асинхронных электродвигателей с рабочим напряжением питания 0,4 кВ промышленной частоты: модели МКЗид-0,4-7-НП-I, МКЗид-0,4-7-НП-II из Перечня стандартов, указанного в пункте 1 статьи 6 технического регламента ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" от 01.04.2025  
Схема декларирования соответствия 1д

### Дополнительная информация:

ГОСТ IEC 61131-2-2012 "Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания"; ГОСТ IEC 62311-2013 "Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц – 300 ГГц)". Хранить на складе в упаковке предприятия – изготовителя, условия хранения – 2(С) по ГОСТ 15150, без упаковки хранить при температуре окружающей среды 0°C до 40°C и относительной влажности не более 80% (при температуре 25°C) . В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150. Срок хранения устройств в упаковке изготовителя – до 12 месяцев со дня упаковывания. Срок службы 25 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.05.2030 включительно.**

(подпись)



Тисленко Алексей Сергеевич  
(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.30204/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 14.05.2025

QR-код

