



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Эстра". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, здание 30А, корпус 3, этаж 1. Основной государственный регистрационный номер: 1135476037168. Номер телефона: +73833640527. Адрес электронной почты: sale@rza-estra.ru.

в лице Генерального директора Тисленко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава
заявляет, что Защитное реле с автономным источником питания ЭСТРА-ИКИ

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Эстра". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630108, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, здание 30А, корпус 3, этаж 1.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.24-257-23566247-2026 "Защитное реле с автономным источником питания ЭСТРА-ИКИ. Технические условия"

код ТН ВЭД ЕАЭС 8536 49 000 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 0610-05-01 от 06.10.2026 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью ИЦ "МераТех" (630102, Россия, город Новосибирск, улица Шевченко, дом 4, помещения 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 011, 013, 014, 502, 503, 507); паспорт 27.12.24-405-23566247 "Защитное реле с автономным источником питания ЭСТРА-ИКИ. Паспорт"; Технические условия ТУ 27.12.24-257-23566247-2026 "Защитное реле с автономным источником питания ЭСТРА-ИКИ. Технические условия" от 27.04.2026; перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать защитное реле с автономным источником питания ЭСТРА-ИКИ из Перечня стандартов, указанного в пункте 1 статьи 6 технического регламента ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 27.04.2026; перечень стандартов, требованиям которых должно соответствовать защитное реле с автономным источником питания ЭСТРА-ИКИ из Перечня стандартов, указанного в пункте 1 статьи 6 технического регламента ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" от 27.04.2026. Схема декларирования соответствия 1д.

Дополнительная информация:

ГОСТ IEC 60255-27-2013 "Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 27. Требования безопасности"; ГОСТ IEC 60255-26-2017 "Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 26. Требования электромагнитной совместимости". Хранить на складе в упаковке предприятия-изготовителя, условия хранения - 2(С) по ГОСТ 15150. В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150. Срок хранения устройства в упаковке изготовителя - до 12 месяцев со дня упаковывания. Срок службы 25 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2031 включительно.

(подпись)

М.П.

Тисленко Алексей Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-RU.РА09.В.30301/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.10.2026

QR-код

